


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

«12» сентября 2023 г., 27240061000207612222

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району

«27» мая 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2405/009-27/28-П/АВП

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41Б

**Акт выездной проверки
плановой**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «13» мая 2024 г., № 2405/009-27/28-П/РВП, учетный номер проверки 27240061000207612222.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена:

1. Гайдай Кристина Олеговна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району (государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору)
2. Климов Ренат Дмитриевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору)
3. Трандофилов Сергей Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району (главный государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1. Харитонов Ксения Анатольевна – Старший инженер

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 4
2. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 8
3. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 7
4. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 5
5. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 6
6. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 3
7. край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 1

7. Контролируемое лицо:



КОПИЯ ВЕРНА

Доверенность от ЧУ ООД "МИР ДЕТСТВА"

Т.С. Колесникова

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ "МИР ДЕТСТВА" ИНН 2723036002, адрес регистрации юридического лица: 680015, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ХАБАРОВСК, УЗЛОВАЯ УЛ. Д. 6

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» мая 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «27» мая 2024 года, 14 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г. час. мин.

по " " Г. час. мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 30 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

в следующие сроки:

с «15» мая 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту: край Хабаровский, г Хабаровск, ул Целинная, Дом 416

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 15.05.2024 №б н

2) осмотр

в следующие сроки:

с «17» мая 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «17» мая 2024 года, 11 час. 10 мин.

по месту: край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 5, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 4, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 3, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 6, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 7, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 8, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 1

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 17.05.2024 №б н, протокол осмотра от 17.05.2024 №б н, протокол осмотра от 17.05.2024 №б н, протокол осмотра от 17.05.2024 №б н, протокол осмотра от 17.05.2024 №б н, протокол осмотра от 17.05.2024 №б н

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «17» мая 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «17» мая 2024 года, 11 час. 10 мин.

по месту: край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 8, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 3, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 5, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 6, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 7, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 4, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2, корпус № 1

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 17.05.2024 №б н, протокол инструментального обследования от 17.05.2024 №б н, протокол инструментального обследования от 17.05.2024 №б н, протокол инструментального обследования от 17.05.2024 №б н, протокол инструментального обследования от 17.05.2024 №б н

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
2. Документы подтверждающие прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.
3. Журнал учета противопожарных инструктажей.
4. Программы инструктажей (вводный, первичный, внеплановый, целевой).
5. Договор на технический осмотр, испытание внутреннего противопожарного водопровода.
6. Акт проверки эффективности работы вентиляции.
7. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
8. Договор на обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.



КОПИЯ ВЕРНА

Директор ЧУ ООД "МИР ДЕТСТВА"

Т.С. Колесников

9. Акт о проведении испытаний на водоотдачу пожарного водопровода и перекатки пожарных рукавов на новую катушку.
10. Договор по техническому обслуживанию воздухопроводов систем вентиляции.
11. Акт обследования систем пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей при пожаре объекта.

На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых динамиков) и частично отсутствуют "кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" (возле ручных пожарных извещателей). Место выявления нарушения: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское-2, корпус № 4

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности "кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" (возле ручных пожарных извещателей) (на втором этаже), звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых динамиков) (на первом этаже). Место выявления нарушения: Хабаровский край. Хабаровский район, с. Воронежское-2, корпус № 8.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых динамиков). Место выявления нарушения: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское-2, корпус № 7

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

а объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых оповещателей). Место выявления нарушения: кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (возле ручных пожарных извещателей). Именование нормативного правового акта, содержащего нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент на противопожарную защиту".

наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

на объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых оповещателей). Место выявления нарушения: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское-2, корпус № 6

наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

рушенное обязательное требование

ководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-

сательных устройств и снаряжения.

рушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых оповещателей). Место выявления нарушения: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское-2, корпус № 3

наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

водитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

улучшение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых
амиков) и частично отсутствуют "кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" (возле звуковых
шателей). Место выявления нарушения. Хабаровский край, Хабаровский район, с. Воронежское-2, корпус № 1

менование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
п. 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

шенное обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Т.С. Колесникова

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
2. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
3. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
4. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
5. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
6. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
7. протокола осмотр от 17.05.2024 №6 н
8. требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 15.05.2024 №6 н
9. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
10. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
11. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
12. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
13. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
14. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
15. протокола инструментальное обследование от 17.05.2024 №6 н
16. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 1)
17. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 3)
18. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 5)
19. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 3)
20. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 6)
21. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 4)
22. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 5)
23. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Воронежское-2 корпус № 7)
24. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного

T.C. Колесникова

- [illegible]

Подпись: фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

ПОДПИСЬ

6
Гайдай Кристина Олеговна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району (государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору), телефон: 84212451161, e-mail: k.gayday@27.mchs.gov.ru
(фамилия имя отчество (при наличии) и должность инспектора непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

24.05.2024, 14.10 Инспектор Т.С. Колесникова Колес

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода



КОПИЯ ВЕРНА

Д/О ЧУ ООД "МИР ДЕТСТВА"

Колес

Т.С. Колесникова